



180010260238



(2018)国认监认字(144)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1314

检验报告

TEST REPORT

No: WT-2019-484-2

产品名称: SUMINOE 方块地毯
 Product name


受检单位: _____
 Inspected Body

生产单位: 住江织物株式会社 (日本)
 Manufacturer

委托单位: 株式会社 住江 (日本)
 Client Name

检测类别: 委托检验
 Test category

国家地毯质量监督检验中心
 National Carpet Quality Supervision and Inspection Center



国家地毯质量监督检验中心


National Carpet Quality Supervision and Inspection Center


检验报告


Test Report


No: WT-2019-484-2

第 1 页 共 2 页

产品名称 Product name	SUMINOE 方块地毯	规格型号 Specification	cm: 50 × 50
		商标 Trade mark	SUMINOE Co.,Ltd (株式会社 住江)
委托单位 Client name	株式会社 住江 (日本)	样品数量 Numbers of sample	10块
生产单位 Manufacturer	住江织物株式会社 (日本)	电话 Client's Tel	81-6-6537-6325 81-6-6537-6311
受检单位 Inspected Body	—	邮编 Postcode	550-0013
委托单位地址 Client's address	日本国大阪府大阪市西区新町 2-4-2 SIA大厦6F	抽样地点 Sampling location	—
		抽样基数 Sampling radix	—
样品描述 Sample description	 样品完好 圈绒	检测类别 Test category	委托检验
		生产日期 Production date	—
		送样人 Deliverer	单位寄样
送样日期 Date of submission	2019.11.14	检测日期 Date of test	2019.12.11
检测依据 Test standards	GB 8624—2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 11785—2005 《铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法》 GB/T 8626—2007 《建筑材料可燃性试验方法》	检测项目 Test items	一、燃烧性能—临界 热辐射通量 二、燃烧长度
检测结论 Test conclusion	经检验，检测项目符合标准 B ₁ (C) 级规定要求。 <div style="text-align: right;">  签发日期：二零一九年十二月十二日 </div>		
备注 Remarks	检验数据仅对来样负责。		

批准：
Approved by 

审核：
Checked by 

编制：
Prepared by 

质量监督
报告专用章

国家地毯质量监督检验中心



National Carpet Quality Supervision and Inspection Center

检验报告

Test Report

No: WT-2019-484-2

第 2 页 共 2 页

检测项目 Test Item	单位 Unit	标准指标 Criteria		实测数值 Practical Determined Data	结果评定 Assessment	
燃烧长度	mm	B ₁	C	Fs ≤ 150	74	合格
燃烧性能—临界热辐射通量	kW/m ²			CHF ≥ 4.5	7.4	合格
试验前			试验后			
						
备注: Remarks						

