



210010260238



(2021)国认监认字(144)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1314

检 验 报 告

TEST REPORT

No: WT-2021-432

产品名称: 方块地毯

Product name

受检单位:

Inspected Body

生产单位:

Manufacturer

委托单位:

Client Name

检测类别:

Test category

发布日期:

Release date

方块地毯

SUMINOE TECHNO CO.,LTD.

SUMINOE CO.,LTD.

委托检验

2021年12月10日

国家地毯质量监督检验中心

National Carpet Quality Supervision and Inspection Center

国家地毯质量监督检验中心


National Carpet Quality Supervision and Inspection Center

检验报告

Test Report

No: WT-2021-432

第 1 页 共 2 页

产品名称 Product name	方块地毯	规格型号 Specification	cm: 50 × 50
		商 标 Trade mark	_____
委托单位 Client name	SUMINOE CO.,LTD.	样品数量 Numbers of sample	8块
生产单位 Manufacturer	SUMINOE TECHNO CO.,LTD.	电话 Client's Tel	+81-6-6537-6325 +81-6-6537-6311
受检单位 Inspected Body	_____	邮编 Postcode	_____
委托单位地址 Client's address	〒550-0013 大阪市西区新町2丁目4番2号	抽样地点 Sampling location	_____
		抽样基数 Sampling radix	_____
样品描述 Sample description	 样品完好 圈绒	检测类别 Test category	委托检验
		生产日期 Production date	_____
		送样人 Deliverer	单位寄样
送样日期 Date of submission	2021.11.23	检测日期 Date of test	2021.12.07
检测依据 Test standards	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 11785-2005 《铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法》 GB/T 8626-2007 《建筑材料可燃性试验方法》	检测项目 Test items	一、燃烧性能—临界热 辐射通量 二、燃烧长度
检测结论 Test conclusion	经检验，检测项目符合标准 B ₁ (C) 级规定要求。		
备注 Remarks	委托方提供：该方块地毯是SUMINOE方块地毯。 检验数据仅对收到的样品负责。		

批准：
Approved by



审核：
Checked by



编制：
Prepared by




签发日期：二零二一年十二月十日



国家地毯质量监督检验中心
National Carpet Quality Supervision and Inspection Center
检验报告
Test Report

No: WT-2021-432

第 2 页 共 2 页

检测项目 Test Item	单位 Unit	标准指标 Criteria		实测数值 Practical Determined Data	结果评定 Assessment	
燃烧长度	mm	B ₁	C	F _s ≤150	74	合格
燃烧性能—临界热辐射通量	kW/m ²			CHF≥4.5	6.4	合格
试验前				试验后		
						
备注: Remarks						
以下空白						

